

Lähtettäjä: Keijo Kaskiaho <keijo.kaskiaho@gmail.com>

Lähetetty: maanantai 10. toukokuuta 2021 18.13

Vastaanottaja: Mäkipaakkanen Teemu <teemu.makipaakkanen@kouvola.fi>

Kopio: Heikkinen Sirpa <sirpa.heikkinen2@gmail.com>

Aihe: Uimahalli

Tervehdys Teemu,

Tulevaisuuden monikäyttöinen uimahalli on oltava kaikille asukkaille soveltuva.

Muutamia Havaintoja:

1. Sisäänkäynnin läheisyydessä on oltava tarpeellinen määrä inva paikkoja autoille. Inva paikan leveys on oltava 3.60 m. Paikkoja on oltava yksi jokaista 50 paikkaa kohden.
2. Sisäänkäynti on oltava tasainen, luistamaton ja mielellään katettu. Jos siihen tarvitaan luiska, sen on oltava ulkona maksimissaan 5% ja sen on oltava luistamaton. Kynnyksiä ei oviaukossa saa olla. (maks 2 cm). Mahdollisiin portaisiin pitää laittaa käsijohteet.
3. Sisällä on päästävä joka paikkaan pyörätuolilla. Kulkuväylät pitää olla selvästi väreillä erottuvat.
4. Suihkutiloja ja saunaa varten pitää olla muutama suihkupyörätuoli, jolla pääsee myös altaan reunalle.
5. Uima-altaassa on oltava nosturi tai hissi, jolla vammainen pääsee altaaseen ja sieltä pois.
6. Tiloissa on oltava tarvittava määrä inva vessoja (esteeton.fi).
7. Näkövammaiset ovat laittaneet Sinulle omat vaatimukset.

Edellä mainittujen lisäksi rakennettaessa uutta on huomioitava YK:n vammaissopimus ja Kuvolan kaupungin uusi Vammaispoliittinen ohjelma (on nyt lausunnolla, ja tulee käyttöön uuden valtuuston alkaessa työnsä).

Esteettömyydestä kannattaa lukea ja tutustua esteeton.fi sivustoon sekä uusiin rakennusmääräyksiin.

Kuvolan Vammaisneuvosto

Keijo Kaskiaho puheenjohtaja.