

Kouvolan Liikuntatoimesta ja uuden uimahallin suunnittelusta vastaava taho on kysynyt vammaisneuvoston jäseniltä kommentteja hankesuunnitelmaan, joita neuvoston puheenjohtaja on kootusti kertonut teams palaverissa 21.12. klo 13-14 ja kommentit ovat:

- Jokaiseen altaaseen pitää päästä myös vammaisen, ilman portaita (esim. nostolaitteella). Myös porealtaaseen!
- Saunoissa tulee olla pyörätuolille paikka ja ei liian korkeita askelmia, jotta liikuntarajoitteinen pääsee lauteille (vaikka yhteen reunaan matalammat askelmat esim. väliportaalla).
- Suihkutilassa useampi istuin suihkun yhteyteen esim. heikommin liikkuvia varten.
- Pukukoppien naulakot eivät saa olla liian korkealla tai kopissa pitäisi olla vaihtoehtoinen naulakko matalammalla.
- Pukuhuoneen pukeutumisistuimet eivät saisi olla liian matalat, riittävästi korkeampia istuinpaikkoja.
- Mahdollisimman paljon kaiteita (esim. seinille) kävelyreiteille hallitilassa.
- Jos tasoeroja on lattiassa, niin mahdollisimman loivat rampit. Havainnointi korosteet.
- Riittävästi invapaikkoja autoille. Automaattisesti avautuvat kynnyksettömät ovet.
- Näkövammaisia varten merkityt reitit, kohotekstit pinnoille jne.
- Ovien kääntymisessä / avautumisessa huomioitava riittävä tila, jotta pääsee liikkumaan luontevasti rollaattorin tai pyörätuolin kanssa esim wc:hen.
- Hyvät, esteettömät, liikkumismahdollisuudet myös ulkotiloihin.
- Pääseehän pukuhuoneista suoraan pesuhuoneisiin ?